



سهامی خاص



شرکت ملی تحقیقاتی اصفهان



عضو انجمن مهندسان مشاور ایران



عضو انجمن مهندسی صرف انرژی ایران



عضو انجمن خدمات مهندسی استان اصفهان



دفتر اصفهان: بلوار کشاورز
تقاطع پل شهید مفتاح و بزرگراه
شهید میثمی، برج آزاد، طبقه هفتم
تلفن: ۳۷۷۶۵۴۷۸ (۰۳۱)
۳۷۷۶۵۰۵۹
۳۷۷۶۸۳۸۲
۳۷۷۶۴۸۴۴
فاکس: ۳۷۷۶۴۵۶۸ (۰۳۱)
تایید فاکس: ۳۷۷۶۵۴۳۳
کد پستی: ۸۱۷۴۷۱۴۵۶۵

دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی
خیابان خرمشهر، نبش خیابان مهتاب،
پلاک ۲، طبقه ۲
تلفن: ۸۸۵۴۴۰۰۵ (۰۲۱)
۸۸۵۴۴۰۰۶
کد پستی: ۱۵۵۷۷۳۷۵۰۶

مدیر محترم پروژه نت تأسیسات اطفاء حریق بندر بوشهر و بنادر تابعه

جناب آقای مهندس دهدشتی

موضوع: ارسال صورت مجالس احجام شرکت رهوار سازه ایلام قرارداد ۲۱۱۱۵/ص ۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

با سلام و احترام

به پیوست ۲۲ فقره صورت مجلس تنظیمی قرارداد شماره ۲۱۱۱۵/ص ۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ طی

شش نسخه طبق جدول ذیل جهت بررسی و ارسال به کارفرمای محترم به حضورتان ارسال می گردد.

ردیف	شماره صورت جلسه	تاریخ صورت جلسه	موضوع صورت جلسه
۱	۵۰-۲/RS-۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تعمیرات هیدرانت‌های مربوط به شیر آلات ایستاده آتش نشانی بندار جنوبی
۲	۵۱-۲/RS-۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تعمیرات هیدرانت‌های مربوط به شیر آلات ایستاده آتش نشانی بندار شمالی
۳	۵۲-۱/RS-۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تعمیرات شیرآلات آتش نشانی ایستاده مربوط به محوطه عملیاتی بندار شمالی
۴	۵۳-۲/RS-۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	تعمیر شیر آلات پروانه ای گیربکس دار مربوط به بوستر پمپ های موجود در بندر بوشهر
۵	۵۵-۱/RS-۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	عملیاتی نمودن رینگ اصلی و انشعاب میانی جعبه های آتش نشانی شماره ۲۰ انبار شماره ۳ بندر بوشهر
۶	۵۶-۱/RS-۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام عملیات تعمیر مجموعه شیرآلات خروجی از مخزن بتنی و ورودی به پمپ خانه بندر بوشهر
۷	۵۷-۱/RS-۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	رفع عیب تابلو های توزیع پمپ خانه و ایستگاه آتش نشانی شماره ۱ و ۲ بندر بوشهر
۸	۵۸-۱/RS-۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	رفع نواقص سیستم های اندازه گیری تابلو های اصلی و تابلو های توزیع پمپ خانه اطفاء حریق بندر بوشهر
۹	۵۹-۱/RS-۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	اجرای عملیات اجرایی مربوط به عملیاتی نمودن شیر های ایستاده آتش نشانی
۱۰	۶۰-۱/RS-۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تعمیرات و ارتقاء سطح ایمنی در کنترل و تعمیرات الکترو پمپ های اطفاء حریق بندار تابعه
۱۱	۶۱-۱/RS-۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	تهیه ، حمل و نصب شارژ جهت عملیاتی نمودن دیزل پمپ های اطفاء حریق

دستگاه نظارت مقیم اداره بندر بوشهر ، تلفکس: ۳۱۶۶۱۸۵۰ - ۰۷۷

Email : m.epm.nezarat.bpomo@gmail.com

www.samanenergy.ir

ise@samanenergy.ir



ردیف	شماره صور تجلسه	تاریخ صور تجلسه	موضوع صور تجلسه
۱۲	۵۶-۱/RS-۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	تهیه، حمل و نصب چراغ داخل تابلویی جهت رفع عیب سیستم روشنایی داخل تابلو برق اطفاء حریق بندر بوشهر و بنادر تابعه
۱۳	۳۱-۱/RS-۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	تهیه، حمل و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی و عملیاتی نمودن الکترو پمپ آتش نشانی بندر ریگ
۱۴	۴۴-۱/RS-۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	اجرای عملیات سرویس تابلو های توزیع برق و احیای شماره گذاری مربوط به جعبه های آتش نشانی و شیر آلات ایستاده آتش نشانی بندر بوشهر و بنادر تابعه
۱۵	۴۶-۱/RS-۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تعمیرات سیستم راه اندازی نرم الکترو موتورهای ۵۵ و ۱۵ کیلو وات محوطه عملیاتی و نصب سیستم تخلیه هوا کمپرسور روتاری اسکرو بندر بوشهر
۱۶	۵۷-۱/RS-۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام تمهیدات لازم جهت بهینه سازی عملیات تعمیر و نگه داری پمپ خانه و تلمبه خانه های اطفاء حریق بندر بوشهر و بنادر تابعه
۱۷	۴۲-۱/RS-۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	تهیه متریال جهت انجام تعمیرات و عملیاتی نمودن تجهیزات به موجب سرویس و نگهداری سیستم اطفاء حریق بندر بوشهر و بنادر تابعه
۱۸	۶۵-۱/RS-۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	رفع نواقص و عملیاتی نمودن دیزل پمپ های بندر عسلویه، دیر و رفع نواقص شیر آلات ایستاده آتش نشانی بندر گناوه و بندر بوشهر
۱۹	۴۳-۱/RS-۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	اجرای عملیات روانکاری و گریس کاری تجهیزات و تمویض روغن دیزل پمپ های بندر بوشهر و بنادر تابعه
۲۰	۵۲-۱/RS-۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	انجام عملیات تعمیر لوله فولادی ورودی به مانیتور های بنادر تابعه (مانیتور شماره ۱ الی ۴ بندر عسلویه، شماره ۱-۲ بندر دیلم و مانیتور شماره ۲-۳-۴ بندر دیر)
۲۱	۷۰-۱/RS-۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	رفع نواقص منجر به PM تاسیسات تهویه مطبوع سالن ورزشی بندر بوشهر (شماره ۵)
۲۲	۷۲-۱/RS-۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	رفع معارض تاسیسات مکانیکال و الکتریکال بندر بوشهر و بنادر تابعه



دفتر اصفهان: بلوار کشاورز
تقاطع پل شهید مفتاح و بزرگراه
شهید میثمی، برج آزاد، طبقه هفتم
تلفن: ۳۷۷۶۵۴۷۸ (۰۳۱)

۳۷۷۶۵۰۵۹

۳۷۷۶۸۳۸۲

۳۷۷۶۴۸۴۴

فاکس: ۳۷۷۶۴۵۶۸ (۰۳۱)

تایید فاکس: ۳۷۷۶۵۲۳۳

کد پستی: ۸۱۷۴۷۱۴۵۶۵

دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی
خیابان خرمشهر، نبش خیابان مهتاب،
پلاک ۲، طبقه ۲

تلفن: ۸۸۵۴۴۰۰۵ (۰۲۱)

۸۸۵۴۴۰۰۶

کد پستی: ۱۵۵۷۷۳۷۵۰۶